



EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
SU ANALİZ LABORATUVARI

35100 Bornova - İzmir
Tel: (232) 390 2065 - 390 2083
<http://halksagligi.med.ege.edu.tr/>

İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZ RAPORU

Gönderenin adı:	Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Protokol:	B45 K38
Suyun adresi:	Kampüs Bornova	Geliş tarihi:	19.02.2019

Ölçüt	İstenen ölçütlerin sonuçları	İzin verilen en yüksek değer
Fiziksel bakı		
Renk	<5	5 birim
Bulanıklık	<5	5 birim
pH	6.5	
Kimyasal bakı		
Toplam sertlik (Fransız sertlik derecesi)	2	0-7 yumuşak 8-14 orta sert 15-30 sert ≥ 31 çok sert
Klorür	6	200 mg/l
Amonyak	<0.05	Sıfır (0) mg/l
Nitrit	0.05	Sıfır (0) mg/l
Nitrat	4	45 mg/l
Organik madde	0.5	3,5 mg/l
Bakteriyolojik bakı		
Escherichia Coli (100 ml)	0	Sıfır (0)
Koliform Bakteri (100 ml)	0	Sıfır (0)
Total Bakteri (1 cc)	50	300'e kadar
Klor	0	0,5 ppm

Sınır değerler,17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazetede yayınlanan insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğe göre belirlenmiştir.

Not;Analize dahil edilen değişkenler çerçevesinde içilmesi ve kullanılması **uygundur.**

Aydan Üçkardeşler
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Sağlık Teknikeri

Doç.Dr. Hür Hassoy
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi